



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa
Vienotais reģ. Nr. 40003857687

Rīga iela 14, Līči, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopiņu novada Līčos
08.05.2017. Nr. 30KI20-03.02/1019
Uz 06.02.2017. Nr. -

Saulkrastu novada dome
Raina iela 8
Saulkrasti
Saulkrastu novads
LV-2160

Par 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanu

Izskatot Jūsu iesniegumu, mēs informējam, ka uz privātas zemes esošās kabeļu līnijas pārvietošanu var veikt tikai gadījumā, ja ir atrasts pārvietošanas tehniskais risinājums un pārvietošanas ierosinātais (zemes īpašnieks) ir gatavs segt nepieciešamo darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļauta jaunas līnijas trases projektēšanas un būvniecības darbi. Šādu kārtību nosaka likumdošana.

"Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem."

"Aizsargjoslu likuma" 35. panta 6.daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi ir jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pēc savstarpējās vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem."

Energoobjektu statusu un ekspluatācijas drošību uz privātīpašumā esošām zemēm sargā "Aizsargjoslu likums". Likumā energoapgādes uzņēmumiem ir noteiktas šādas tiesības:

1. Līnijām ar spriegumu līdz 20kV pilsētā tiek noteikta 2.5m (ārpus apdzīvotām vietām- 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Kabeļu līnijām ar spriegumu līdz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Aizsargjosla īpašuma tiesību dokumentos tiek klasificēta kā zemes īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums.

2. Līnijas aizsargjoslas teritorijā zemes īpašniekam jānodrošina piekļūšana elektrisko tīklu objektiem, kā arī ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaģlabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm (35.pants 7.daļa, 45.pants 2.daļa).

3. Līnijas aizsargjoslā aizliegts celt ēkas un būves bez komunikāciju īpašnieka atļaujas (45.pants 5.daļa).

Projektu jārealizē noslēdzot līgumu ar AS „Sadales tīkls” par elektrotīklu pārbūvi, iesniedzot izstrādātā elektroapgādes projekta 2 oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem saskaņojumiem un trīs projekta kopijas papīra formātā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā DWG un PDF formātā ar ieskanētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skatītājiem, AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas Centra tīklu attīstības nodaļā, Rīgas iela 14, "Līči", Stopiņu novads.

Pielikumā:

Tehniskie noteikumi uz 1 lp.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs
Valērijs Puriņš 67726782



Salvis Krīgers

08.05.2017. vēstulei Nr. 30KI20-03.02/1019

Tehniskie noteikumi
derīgi līdz 08.05.2018

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – Saulkrastu novada dome;
2. PAMATOJUMS – iesniegums no Saulkrastu novada domes;
3. OBJEKTA ADRESE – Pērļu iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads kad. Nr. 80330010847;
4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS – ceļa izbūve;
5. BAROŠANAS AVOTS – 20/0.42kV transformatoru apakšstacija T-8231;
6. ĒSOŠA TĪKLA RAKSTUROJUMS - nominālais tīkla spriegums – 0.4kV;
7. ATĻAUTĀ SLODZE – 5kW (1fāze 25A);
8. PIEVIENOJUMA VIETA –
 1. 0,4kV kabeļu līnija Z-8231-6 (AXPK 4x150);
9. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI –
 - Pārvietot esošo 0,4kV kabeļu līniju Z-8231-6 (AXPK 4x120) posmā no 20/0.42kV transformatoru apakšstacijā T-8231 līdz 0,4kV komutācijas elektroenerģijas uzskaites sadalnei UKS-8231-6-2;
 - Izbūvēto kabeļu līniju uzmērīt un reģistrēt Valsts Zemes dienestā;
 - Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā (Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" Nr.574), un saskaņā ar citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem;
 - iesniedzot projektu uz saskaņošanu, projektā ir jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas.

Būvprojekta dokumentāciju iesniegt saskaņošanai AS "Sadales tīkls":

- AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa Centra tīklu attīstības nodaļā „Zībeņi”, Carnikavas novads.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Salvis Krūgers

Valērijs Puriņš 67726782