

# Skaidrojošs apraksts

Projekts "Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas. Sadalnes pārcelšana, Melnsila iela Zvejniekciems, Saulkrastu novads" ir ELT daļa ceļu pārbūves projektam "Melnsila, Jūras, Upes ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā;" izstrādājis SIA "Polyroad"

Projektā paredzēts; 0.42kV Z-8231-6 pārcelšana. 0.4kV kabeļa ieveršana aizsargcaurulē.

Zonās, kur projektējamās KL tuvumā atrodas komunikācijas un kurām nav piesaistes, pirms darbu uzsākšanas veikt skata rakumus.

Uzskaites sadalni ierīkot saskaņā ar LEK 123 brīvi pieejama vietā

Kabeļus guldīt 0,7m no zemes planējuma virsmas, krustojumos ar ceļiem 1m dziļumā ieverot caurulē un šķērsojumos ar inženierkomunikācijām- ieverot caurulē.

Elektroietaišu metāliskās daļas, kuras normāli neatrodas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījumā var zem tā nokļūt, saņemēt pēc spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

Projektā paredzētus materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.