

GRIEZUMS B-B
M 1:50

Legend: PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.	APRAKSTS
— (A) —	Asis
⊗	Projekt. siltinājums
±0.00	Augstuma atzīme
▨	Esoša grunts
▩	Esošs mūris
▧	Projekt. rīgpša siena
▨	Projekt. keramzīta bloki

Roof Details:

- Projekt. tērauda valcprofila jumta segums
- Projekt. šķērslojums
- Projekt. lotojums
- Projekt. hidroizolācija
- Projekt. spāre

Wall Details:

- Projekt. beramā siltumizolācija 300 mm
- Esoši dzelzsbetona paneļi
- Projekt. "Profiline" alumīnija iekārtie griesti

Floor Details:

- Projekt. iekšējais apmetums
- Esošs mūris
- Projekt. siltumizolācija 100 mm
- Projekt. lotojums
- Projekt. šķērslojums
- Projekt. termokoka vēdināmā fasāde

Foundation Details:

- Projekt. bruģakmens
- Esoši pamati
- Projekt. siltumizolācija 50 mm

Room Details:

- Projekt. grīdas segums
- Projekt. izlīdzinošā kārtā
- Esošs betona slānis
- Esošs smilts slānis
- Esoša grunts

Notes (PIEZĪMES):

- Visi izmēri doti mm (milimetros), augstuma atzīmes metros (m);
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;
- Invalīdu tualetes poda sēdvietas augšējai malai jābūt ne zemākai par 440 mm un ne augstākai par 470 mm;
- Invalīdu tualetes izlietnes augšējai malai jābūt ne zemākai par 750 mm un ne augstākai par 800 mm. Zem izlietnes nedrīkst atrasties skapīši un/vai citi šķēršļi. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750 mm augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās. Izlietnes krānu aprīkot ar paceļamu (vēlams garu) sviru. Noteikti nedrīkst būt griežamas sviras!

Project Data:

IZSTRĀDĀTĀJS			
JOE LATVIJA			
Vienotais reģ. Nr. 43603067147 Būvkomersanta reģ. Nr. 12065 Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007			
Būvproj.dal.vad.	A.RAČINSKIS		20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA		20.02.2018.
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS			
SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA			
ADRESE		PASŪTĪJUMA NR.	
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI		5.2/Li 508	
RASĒJUMA NOSAUKUMS			
GRIEZUMS B-B			
MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJŠOŠAIS NR.
BP	AR-04	04	

GRIEZUMS B-B
M 1:50

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.	APRAKSTS
— (A)	Asis
⊗	Projekt. siltinājums
±0.00	Augstuma atzīme
▨	Esoša grunts
▩	Esošs mūris
▧	Projekt. rīgpša siena
▦	Projekt. keramzīta bloki

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti mm (milimetros), augstuma atzīmes metros (m);
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;
- Invalīdu tualetes poda sēdvietas augšējai malai jābūt ne zemākai par 440 mm un ne augstākai par 470 mm;
- Invalīdu tualetes izlietnes augšējai malai jābūt ne zemākai par 750 mm un ne augstākai par 800 mm. Zem izlietnes nedrīkst atrasties skapīši un/vai citi šķēršļi. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750 mm augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās. Izlietnes krānu aprīkot ar paceļamu (vēlams garu) sviru. Noteikti nedrīkst būt griežamas sviras!

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.dal.vad.	A.RAČINSKIS	20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA	20.02.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li 508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

GRIEZUMS B-B

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJŠOŠAIS NR.
BP	AR-04	04	

GRIEZUMS B-B
M 1:50

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.	APRAKSTS
— (A)	Asis
⊗	Projekt. siltinājums
±0.00	Augstuma atzīme
▨	Esoša grunts
▩	Esošs mūris
▧	Projekt. rīgpša siena
▦	Projekt. keramzīta bloki

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti mm (milimetros), augstuma atzīmes metros (m);
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;
- Invalīdu tualetes poda sēdvietas augšējai malai jābūt ne zemākai par 440 mm un ne augstākai par 470 mm;
- Invalīdu tualetes izlietnes augšējai malai jābūt ne zemākai par 750 mm un ne augstākai par 800 mm. Zem izlietnes nedrīkst atrasties skapīši un/vai citi šķēršļi. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750 mm augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās. Izlietnes krānu aprīkot ar paceļamu (vēlams garu) sviru. Noteikti nedrīkst būt griežamas sviras!

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.dal.vad.	A.RAČINSKIS	20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA	20.02.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li 508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

GRIEZUMS B-B

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJŠOŠAIS NR.
BP	AR-04	04	

GRIEZUMS B-B
M 1:50

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM.	APRAKSTS
— (A)	Asis
⊗	Projekt. siltinājums
±0.00	Augstuma atzīme
▨	Esoša grunts
▩	Esošs mūris
▧	Projekt. rīgpša siena
▦	Projekt. keramzīta bloki

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti mm (milimetros), augstuma atzīmes metros (m);
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;
- Invalīdu tualetes poda sēdvietas augšējai malai jābūt ne zemākai par 440 mm un ne augstākai par 470 mm;
- Invalīdu tualetes izlietnes augšējai malai jābūt ne zemākai par 750 mm un ne augstākai par 800 mm. Zem izlietnes nedrīkst atrasties skapīši un/vai citi šķēršļi. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750 mm augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās. Izlietnes krānu aprīkot ar paceļamu (vēlams garu) sviru. Noteikti nedrīkst būt griežamas sviras!

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.dal.vad.	A.RAČINSKIS	20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA	20.02.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li 508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

GRIEZUMS B-B

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJŠOŠAIS NR.
BP	AR-04	04	