

	1	2	3	4	5	6	7	8									
A	VENTILĀCIJAS SISTĒMU PAMATRĀDĪTĀJI								A								
	SISTĒMU APZĪMĒJUMS	APKALPOJAMO TELPU NOSAUKUMS	IEKĀRTAS MARKA (NOSAUKUMS)	VENTILATORS		ELEKTRODZINĒJS		FILTRS		SILTUMMAINIS		GAISA SILDĪTĀJS			PIEZĪMES		
				L (m3/h)	H (Pa)	N (kW)	I (A)	V/Ph		TIPS	TIPS	EFEKTIVITĀTE (%)	GAISA TEMPERATŪRA	SILTUMNESĒJA TIPS		GAISA TEMPERATŪRA	Q (kW)
	N-1	Nosūce no tualetes (telpas Nr.4)	"S&P" SILENT-300 CHZ	120	33	0.029	0.12	230/1							1 gab.		
	N-2	Nosūce no tualetes (telpas Nr.3)	"S&P" SILENT-200 CHZ	85	24	0.016	0.07	230/1							1 gab.		
	N-3	Nosūce no tualetes (telpas Nr.2)	"S&P" SILENT-300 CHZ	125	35	0.029	0.12	230/1							1 gab.		
B	GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU A11- A21 UN A12-A22 RAKSTUROJUMS								B								
C	IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS								C								
D	NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI								D								
E	AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS								E								
F	IZSTRĀDĀTĀJS								F								
	SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA																
	ADRESE								PASŪTĪJUMA NR.								
	RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI								5.2/Li 508								
	RASĒJUMA NOSAUKUMS																
	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI																
	MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.													
	b/m	AVK	6	2017/031/BP													
	STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.													
	BP	AVK-01	1														
	1	2	3	4	5	6	7	A3									

1. Gaisa kondicionēšanas sistēmu A11-A21 un A12-A22 aukstumnesējs - freons R 410A.
2. Visas iekārtas un cauruļvadi parādīti nosacīti attālināti no sienām.
3. Ārējai iekārtai paredzēta kondensāta novadīšana.
4. Kondensāta novadīšana cauruļvadi DN20 ir no PVC un pārklāti ar "Armaflex" AF 5mm porģumijas vai līdzvērtīgu aukstumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstumapgādes cauruļvadus sistēmām A11-A21 un A12-A22 izolēt ar "Armaflex" AF 9mm porģumijas vai līdzvērtīgu aukstumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
6. Ārējās iekārtas uzstādīt uz rāmja 400mm virs grīdas līmeņa.
7. Augstuma atzīmes pieņemtas no 1.stāva "tīras" grīdas līmeņa.
8. Augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas.









