







PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI	
APZĪMĒJUMI	APRAKSTS
	Plakandzelzs - savienojuma klemme
	Vertikālais zemējuma elektrods L=3m
	Karsti cinktots tērauda plakandzelzs 30x3,5mm
	Proj. 0.4kV kab. AXMK 4x35mm²
	Aizsargcaurule
	Proj. lietotāja sadalne

PIEZĪMES:

1. US sadalnes pieslēgumu skat. atsevišķā sadaļā.
2. No US izbūvēt kabeli AXMK 4x35mm² uz SS/AS (skatīt EL sadaļā).
3. Kabeli zem bruģa seguma un pamatiem ievērt aizsargcaurulē. Uzsākot rakšanas darbus, precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietas, izsaukt inženierkomunikāciju pārstāvjus, nepieciešamības gadījumā veikt inženierkomunikāciju atšurfešanu.
4. Aptuveni 1m no ēkas sienas pa perimetru 0,7m dziļumā ierakt zemējuma kontūru, 30x3,5mm karsti cinkotu tērauda plakandzelzi.
5. Zemējuma kontūru papildināt ar zemējuma elektrodiem, lai nodrošinātu zemējuma kontūra pretestību ne lielāku kā 4 omi, zemējuma elektrodu skaits var tikt samazināts, ja būvniecības laikā mērot zemējuma kontūra pretestību tā nepārsniedz 4 omus.
6. Pie zemējuma kontūra pievienot zibens novedējus skatīt zibens aizsardzības plānus fasādēs un jumta plānu.
7. Izbūvēt zemējuma izvadu pie galvenās sadales potenciālu izlīdzināšanas kopnes pieslēgšanai (zemējuma izvads izolēts cinkots tērauda apaļdzelzs d=10mm).
8. Izbūvēt potenciālu izlīdzināšanas kopni.
9. Visus zemējuma kontūra un potenciāla izlīdzināšanas savienojumus nodrošināt ar skrūvējamām klemmēm un notīt ar antikorozijas lentu.
10. Zemējuma kontūra krustojumos ar citām komunikācijām plakandzelzi ievērt aizsargčaulā, krustošanās vertikālie attālumi 0,3m.
11. Norādītie materiāli aizstājami ar ekvivalentiem.

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.dal.vad.	M.LĪBERTS		15.01.2018.
Tehn.izstrādātājs	R.ĶIRPIS		15.01.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

GENERĀLPLĀNS AR ELT TĪKLIEM

MĒROGS 1:250	MARKA ELT	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REG. NR. 2017/031/BP
STADIJA BP	NUMURS ELT 06	LAPAS NR. 6	CAUREJOŠAIS NR.

A3