

## DARBU AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Darbu aizsardzības plāns izstrādāts būvprojektam: kultūras nama "Zvejniekciems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

Būvprojekta risinājums paredz telpu pārbūvi ēkā. Iežogots būvlaukums paredzēts celtniecības materiālu īslaicīgai glabāšanai un celtniecības darbu nodrošināšanai. Būvlaukumā netiek veikti rakšanas kā arī jaunu būvapjomu celtniecības darbi, līdz ar to blakus esošās zemesgabalu apbūve neierobežo būvdarbu veikšanas procesu. Būvdarbu zonā nav virszemes un pazemes inženierkomunikāciju.

Darbiniekiem un ēkas apmeklētājiem uz būvdarbu veikšanas laiku īslaicīgi tiks slēgtas ieejas ēkā, lai to ceļi nekrustojās ar celtnieku kustību un materiālu piegādi.

Būvlaukums paredzēts uz esošas autostāvvietas, līdz ar to šajā zonā būvdarbu laikā automašīnu novietošana nav pieļaujama. Automašīnas drīkst novietot autostāvvietas daļā ēkas dienvidaustrumu pusē kura netiek skarta, un tā netraucē materiālu piegādei būvlaukumā.

Demontāžas darbi tiek paredzēti konstrukcijām un citiem elementiem, kuri nesatur kaitīgus materiālus. Nestabilas un nenoturīgas konstrukcijas ēkā nav, līdz ar to specifiski darba aizsardzības pasākumi nav nepieciešami.

Pie būvlaukuma paredzēta piekļuve no esoša piebraucamā ceļa. Evakuācijas izejas netiek skartas vai bloķētas ar šķēršļiem. Pagaidu būves – celtnieku konteineru, sarga telpa (konteiners), kā arī būvgužu konteineru, atklāta materiālu noliktavu, sadzīves atkritumu tvertni paredzēts novietot pēc iespējas tālāk no ēkas ieejām, lai nepieciešamības gadījumā būtu brīva pieeja ēkas evakuācijas ceļiem (skat. DOP-02 lapa). Pagaidu nožogojuma vārti netiek slēgti.

Projekta risinājums paredz pārbūvi esošajiem griestiem, līdz ar to ir iespējama nokrišana no 1,5m un lielāka augstuma. Būvuzņēmējam sagatavot sastatņu uzstādīšanas plānu ar aprēķiniem par stabilitāti un izturību. Nepārslogot sastatnes ar būvgužiem, ievērojot sastatņu klasei atļauto maksimālo slodzi. Pie katras maiņas veikt sastatņu tīrīšanu.

Sakarā ar to elektroapgāde visā ēkā netiks atslēgta, ir iespējama strāvas trieciena bīstamība. Ēkas pārbūves daļā pārbaudīt esošo elektroinstalāciju un tās novietni (iespējama apslēpta esošo elektrības vadu esamība esošajās sienās).

Iespējama lejupkrītošu priekšmetu bīstamība. Nepieļaut strādāšanu vienam virs otra. Būvobjektā valkāt aizsargķiveres.

Pie jaunu ailu izveidošanas un ailu pārsegumu izbūves, strikti ievērot BK sadaļas norādījumus būvizstrādājumu izbūves procesā.

Būvniecības laikā ēka var rasties celtniecības putekļi. Celtniekus nodrošināt ar sejas aizsargmaskām, ka arī regulāri vēdināt telpas.

Pasūtītājs norīko projekta vadītāju, kas rīkojās pasūtītāja vārdā un koordinē būvlaukumā veicamo darbu, izmaiņu, attiecīgās informācijas apmaiņu starp būvuzņēmēju un pasūtītāju.

Pirmā palīdzība negadījumos – saglabāt mieru, novērst negadījumu izraisošā faktora ietekmi un papildus kaitējuma iespēju, sniegt nepieciešamo palīdzību, norobežojot negadījuma vietu, informēt darbu vadītāju, ja vajadzīgs izsaukt neatliekamo palīdzību, ja iespējams, neatstāt cietušo vienatnē.

Rīcība ugunsgrēka gadījumā – Zvanīt 112, nosaukt adresi, apstākļus, utt. Uzsākt dzēšanu ar esošajiem ugunsdzēsamajiem aparātiem ar nosacījumu, ka tas neapdraud pašus dzēsējus. Informēt apdraudētās personas, darbu vadītāju, palīdzēt evakuēties, izmantojot noteiktos evakuācijas ceļus. Ievērot glābšanas dienesta norādījumus.

Esošās kultūras nama ēkas ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai piebraukšanas ceļi un ugunsdrošības attālumi atbilst LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 3.2.nodaļā noteiktajām prasībām, kas nodrošina ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piebraukšanu pie kultūras nama ēkas fasādes.

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nav ierīkotas autostāvvietas vai citi šķēršļi. Ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuves platums nav mazāks par 3,5 m un attālums no būves līdz piebrauktuves tuvākajai malai ir nodrošināts no 5 līdz 20 metriem.

Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:

- piekļūšana ēkas ārdurvīm;
- piekļūšana esošajiem ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem, kas atrodas Bērzu aleja, Ostas ielā un Skuju ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā.
- piekļūšana ēkas jumtiem, izmantojot iekšējās uguns aizsargātās kāpņu telpas.

Ievērot:

MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

MK noteikumi Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu"

MK noteikumus Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā"

MK noteikumus Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".

MK noteikumus Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".

DOP daļas vadītājs:

A.Tereško

Sastādīja:

A.Tereško